



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабочка, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 362/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 55»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору №362 от «11» октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «18» октября 2018 года по 13 час. 00 мин. «31» октября 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55», осуществляющего деятельность по адресу: 150019, г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 11 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующей МДОУ «Детский сад № 55» Румянцевой Ольги Владимировны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п.п. 2 (л) 461 ППР в РФ.	11.11.2019 г.	
2.	В представленной декларации пожарной безопасности от 13.04.2010 г. №78401362-00056-684 сведения о юридическом лице и содержание не соответствуют фактическим данным.	ст. 64 Федерального закона №123-ФЗ.	11.11.2019 г.	
3.	Представленный расчет первичных средств пожаротушения на помещения в здании сделан на основании отмененных нормативных документов, без учёта требований действующих нормативно-правовых документов.	п. 466, 468 ППР в РФ.	11.11.2019 г.	
4.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения применяются огнетушители ОУ-2. Данные огнетушители имеют недостаточную огнетушащую способность при тушении пожара	п. 463, 465 прил. 1,2 ППР в РФ.	11.11.2019 г.	

5.	Декоративно-отделочные материалы (пенопластовая плитка) потолка в коридоре – помещение №22 по тех.паспорту БТИ №13015 на 1-м этаже здания выполнены из горючих материалов с показателями класса пожарной опасности выше чем КМ1.	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ч. 1, 6 ст. 134, таб. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	11.11.2019 г.	
6.	Декоративно-отделочные материалы (бумажные обои) стен в помещении раздевалки – помещение №21 по тех.паспорту БТИ №13015 на 1-м этаже здания выполнены из горючих материалов с показателями класса пожарной опасности выше чем КМ1.	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ч. 1, 6 ст. 134, таб. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	11.11.2019 г.	
7.	Декоративно-отделочные материалы (пенопластовая плитка) потолка в раздевалке – помещение №21 по тех.паспорту БТИ №13015 на 1-м этаже здания выполнены из горючих материалов с показателями класса пожарной опасности выше чем КМ1.	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ч. 1, 6 ст. 134, таб. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	11.11.2019 г.	
8.	Светильник в помещении раздевалки на 1-м этаже эксплуатируются со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 42 (в) ППР в РФ	11.11.2019 г.	
9.	В помещении установки приемного прибора автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 33, п. 43 ППР в РФ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п. 7.104, п. 7.105 СП 52.13130.2011; п. 8.2.5 СП 252.1325800.2016.	11.11.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» октября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«31» октября 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Заведующая МДОУ «Детский сад № 55» Румянцева О.В.

(должность, фамилия, инициалы)